

Wrocław, dnia 2017-02-10

L.dz. TT/494/2017

Do wszystkich Wykonawców

dot.: ogłoszonego przetargu nieograniczonego ofert pisemnych na: Remont cząstkowy ciągów pieszo-jezdnych w zasobach SM "Kuźniki".

Odpowiedź Zamawiającego w ramach złożonego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 1

„Jakie są szczegółowe wytyczne do przygotowania oferty cenowej dla przedmiotowego zadania?”
(SIWZ – załącznik nr 1 Formularz ofertowy).

Odpowiedź :

Dotyczy remontu dróg wewnętrznych

Należy wykonać podbudowę pod nawierzchnię z kostki betonowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. min. 25cm.

Należy zdemontować istniejące obrzeża wzdłuż zieleńców.

Należy wykonać krawężniki obustronne pomiędzy zieleńcami oraz pomiędzy zieleńcami a betonowymi pomostami bram wejściowych. Ławy przykrawężnikowe należy wykonać z betonu klasy min. C12/15.

Dotyczy remontu chodników

Należy zdemontować istniejące obrzeża.

Należy wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni.

Należy ułożyć nowe obrzeża betonowe o wym. 6x20x100cm.

Należy wykonać podbudowę pod nawierzchnię z kostki betonowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. min. 10cm.

Dotyczy wykonania nawierzchni parkingu

Przedmiotowa nawierzchnia zostanie wykonana na istniejących terenach zielonych, w związku z powyższym:

Należy przewidzieć roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu, wykop pod warstwy nawierzchni).


Należy wykonać podbudowę pod nawierzchnię z kostki betonowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. min. 25cm.

Należy wykonać ławy przykrawężnikowe z betonu klasy min. C12/15.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU


Agnieszka Różyńska-Ci...

PREZES ZARZĄDU


Kazimierz Janicki